

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

26 марта 2020 г

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Регионального отделения ВОРДИ Белгородской области **Тараненко В.В.**, директор ЭКЦ "Доступный город" **Назаров С.Р.** и директор МБОУ СОШ № 47 **Маховицкая Н.Ф.**

согласовываем следующее управленческое решение по организации доступности на объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №47" г. Белгорода

расположенного по адресу:

308027 г. Белгород, улица Дегтярева, дом 1

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно-функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий инвалидов, а Вариант организации доступности: **Доступно условно**

Управленческое решение:

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в здании, а также организация альтернативных форм обслуживания и ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 7.1.2. СП 59.13330 - вариант "Б" (разумное приспособление).

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта			
	факт	1 этап	2 этап	3 этап
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	Б	Б
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	Б	Б
с нарушениями зрения	ВНД	ДУ	ДУ	Б
с нарушениями умственного развития	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

1 этап: Первоочередные меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп 2020

2 этап: Поддержание и повышение уровня доступности объекта 2020-2021

3 этап: Проведение реконструкции и капитального ремонта 2021

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время не полностью доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

Первоочередные меры (1 этап) для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) до проведения реконструкции или капитального ремонта

Организационные мероприятия и подготовка персонала для

Доработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи **всем категориям инвалидов** и другим маломобильным гражданам, в том числе:

- Встреча человека с инвалидностью
- Помощь в перемещении по объекту
- Получение услуги
- Создание условий для пребывания на объекте
- Получение экстренной помощи на объекте
- Выход из объекта
- Покидание объекта в условиях чрезвычайной ситуации

Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи **всем категориям инвалидов** и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)

Разработка, утверждение и использование альтернативных форм оказания услуг (дистанционная форма, выездная форма)

Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания ситуационной помощи на объекте **всем категориям инвалидов** и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) по темам:

- Предубеждения в отношении инвалидности, понимание инвалидности
- Безбарьерная среда объекта.
- Этика взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность.
- Правила оказания ситуационной помощи.

Обеспечение связи с персоналом

Установка **системы вызова** (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) при входе на прилегающую территорию

Установка **системы вызова** (домофон, а при технической невозможности домофона - кнопка вызова, и/или табличка с контактным телефоном) во входной зоне **перед** всеми барьерами, согласно п. 6.6.1 СП59.13330.2016

При наличии (монтаже) системы видеонаблюдения прописать в обязанностях ответственного за наблюдения порядок действия при обнаружении в входа представителя МГН

Размещение на сайте организации информации для предварительного предупреждения о визите с целью планирования и подготовке к встрече, сопровождению и оказанию услуг представителю МГН

Обеспечение навигации и ориентирования на объекте

Установка при входе на территорию схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п.5.5.1 СП59.13330.2016
Установить на прилегающей территории указателей направления движения к доступному входу, согласно п. 5.1.3 СП59.13330.2016
Обозначение доступных входов международными знаками доступности для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016
Установка возле недоступных входов информации о расположении и направлении движения к доступным входам для инвалидов, согласно п. 6.5.1 СП59.13330.2016
Установка во входной зоне информационной схемы объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п. 6.5.7 СП59.13330.2016
Установить указатели направления движения к зоне получения услуги, к доступному туалету, эвакуационным выходам в соответствии с п.6.5.1 СП59.13330.2016
Маркировка краевых ступеней лестницы на входе в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016
Устройство контрастной маркировки дверей в соответствии с п 5.1.5. СП59.13330.2012
Маркировка краевых ступеней лестниц путях движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) в соответствии с п. 6.2.8. СП59.13330.2016
Подготовка к реконструкции (капитальному ремонту)
При подготовке технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту обязательно вписать в перечень основной нормативной документации по производству работ: СП59.13330.2012 и СП59.13330.2016

Директор
МБОУ СОШ № 47

Маховицкая Н.Ф.

Председатель Регионального
отделения ВОРДИ Белгородской
области

Тараненко В.В.

Директор ЭКЦ "Доступный город"

Назаров С.Р.

